



PRÜFBERICHT

Nr. 7049/11 vom 11.07.2011

Prüfung von Bodenbelägen Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130: 2010-10 Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

Auftraggeber: Florim Ceramiche S.p.A., Via Canaletto, 24, 41042 FIORANO MODENESE (MO), ITALIEN
Auftragsdatum: 21.06.2011
Probenahme: Auftraggeber
Prüfgegenstand: Feinsteinzeugfliesen unglasiert, Casa Dolce Casa, Serie Pietre/2, Artikel Nr. 515736, Farbe Todi, Format 60 x 60 cm, 1. Sorte
Produktnorm: EN 14411 / ISO 13006 - Anhang G, Gruppe Bla UGL
Eingang des Prüfgegenstands: 29.06.2011
Probennummer: 11/100
Fugenbreite des geprüften Bodenbelages: 3 mm
Prüfdatum: 08.07.2011

PRÜFERGEBNIS:

- Mittlerer Akzeptanzwinkel: 13,0°
- Verdrängungsraum: nicht bestimmt
- Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: **R 10**
- Bewertungsgruppe des Verdrängungsraumes: nicht bestimmt

Erläuterung der Bewertungsgruppen:

R 9: von 6° bis 10°
R 10: mehr als 10° bis 19°
R 11: mehr als 19° bis 27°
R 12: mehr als 27° bis 35°
R 13: mehr als 35°



Dr. Schwerin