

SEDE

Via Martelli, 26 - 40138 Bologna
Tel. 051 534015 - Fax. 051 530085

CERTI.CER.

LABORATORIO DI ZONA

Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 Sassuolo
Tel. 0536 802154

Part. IVA 0094778-0375

Bologna, 10/07/07

Rapporto di prova N° 4691/07

su piastrelle di ceramica secondo
EN 14411 (ISO 13006)

Richiesto da:	FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 – 41042 FIORANO MODENESE (MO)
In data:	17/04/07
Per il prodotto:	Piastrelle di ceramica non smaltate 40 x 80 x 1,1 cm contrassegnate "Marchio FLOOR GRES – Serie ECOTECH – Articolo ECOLIGHT 40x80 – Codice 718049 – Tono 52D – Calibro 5".

**UNI EN ISO 10545-6 - Determinazione della resistenza all'abrasione profonda
(Piastrelle non smaltate)**

Campioni	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B
l, lunghezza della corda (mm)	25,5	25,5	25,0	25,0	25,5	25,0	25,5	25,5	25,0	25,0
V, volume asportato (mm ³)	139	139	131	131	139	131	139	139	131	131

Volume medio di materiale asportato, V_m (mm³):

135

Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Timellini
CENTRO CERAMICO BOLOGNA

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina.



Consorzio universitario per la gestione del
«Centro di ricerca e sperimentazione per
l'industria ceramica»
D.P.R. 10-4-1978 n. 806
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il
servizio di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico.
Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'albo dei «Laboratori Esterni
Pubblici e Privati Altamente Qualificati»
Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM
American Society for
Testing and Materials