

Bologna, 26/07/06

**Rapporto di prova N° 5666/06**

su piastrelle di ceramica secondo  
EN 14411 (ISO 13006)

Richiesto da:	FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 – 41042 FIORANO MODENESE (MO)
In data:	07/07/06
Per il prodotto:	Piastrelle di ceramica 59,1 x 29,4 x 1,0 cm contrassegnate "Marchio Floor Gres – Piastrelle di ceramica non smaltate – Serie ECOTECH".

### UNI EN ISO 10545 - 3 - Determinazione dell'assorbimento d'acqua mediante ebollizione

Assorbimento d'acqua (%) di ciascuna piastrella:

Campioni	1	2	3	4	5
E(b)	0,08	0,07	0,03	0,09	0,05

E(b) medio (%): 0,06

  
Il Direttore  
Prof. Ing. Giorgio Timellini



I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina.



Consorzio universitario per la gestione del  
«Centro di ricerca e sperimentazione per  
l'industria ceramica».  
D.P.R. 10-4-1978 n. 806  
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il  
servizio di rilevamento dell'inquinamento  
atmosferico.  
Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974  
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'albo dei «Laboratori Esterni  
Pubblici e Privati Altamente Qualificati».  
Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983  
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM  
American Society for  
Testing and Materials.